



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΧΙΟΣ 82132
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2271044351 - 57, 2271043893

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΒΙΚΙ
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 24/4/2025
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 24/4/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ($\mu\text{S}/\text{cm}$):	402	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH):	8,31	6,5 - 9,5 μονάδες pH
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ Cl (mg/l):	42,6	250 mg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ NH ₄ (mg/l):	<0,02<0,02	0,5 mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ NO ₃ (mg/l):	2,87	50 mg/l
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) :	0,64	NTU

