



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**  
**ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΧΙΟΣ 82132**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2271044351 - 57, 2271043893**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ  
ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΩΜΗ ΔΙΚΤΥΟ  
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 16/7/2025  
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 16/7/2025

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ):	4040	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH):	7,93	6,5 - 9,5 μονάδες pH
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ Cl (mg/l):	1278	250 mg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ NH <sub>4</sub> (mg/l):	<0,02	0,5 mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ NO <sub>3</sub> (mg/l):	28,9	50 mg/l
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) :	0,53	NTU

