



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ**  
**ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΧΙΟΣ 82132**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2271044351 - 57, 2271043893**

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΩΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΗ UV

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 14/1/2026

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 14/1/2026

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ ):	637	2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH):	8,28	6,5 - 9,5 μονάδες pH
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ Cl (mg/l):	63,9	250 mg/l
ΑΜΜΩΝΙΟ NH <sub>4</sub> (mg/l):	<0,02	0,5 mg/l
ΝΙΤΡΙΚΑ NO <sub>3</sub> (mg/l):	<1	50 mg/l
ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU) :	0,24	NTU

